



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

**Главное управление МЧС России по Республике Коми**

(наименование территориального органа МЧС России)

167000, г. Сыктывкар, ул. Советская д. 9, тел., факс: 40-98-34, e-mail: info@11.mchs.gov.ru  
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отделение надзорной деятельности и профилактической работы  
Усть-Куломского района**

(наименование отдела (отделения) надзорной деятельности)

168060, Республика Коми, Усть-Куломский район, с. Усть-Кулом, ул. Советская, д. 48,  
телефон: 8 (82137) 94-777, E-mail: gpn7ofps@mail.ru  
(указывается адрес места нахождения отдела (отделения) надзорной деятельности, номер телефона (факса), электронный адрес)

**Предписание № 13 / 1 / 1**

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий  
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы  
возникновения пожара**

муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад №2» с.  
Усть-Кулом

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения начальника отделения надзорной деятельности и профилактической работы Усть-Куломского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Коми Мисюрова В.Е. от «01» апреля 2021 года № 13, ст. 6 Федерального закона от 21.02.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 ч. 00 мин. «11» мая 2021 г. по 15 ч. 00 мин. «28» мая 2021 г. проведена плановая проверка,

(плановая/внеплановая)

старшим инспектором отделения надзорной деятельности и профилактической работы Усть-Куломского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Коми Копыловым Андреем Васильевичем,

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица (лиц), проводившего(их) проверку,

детского сада МБДОУ «Детский сад №2» с. Усть-Кулом по адресу: 168060, Республика Коми, Усть-Куломский район, с. Усть-Кулом, ул. Пожесгодская, д. 16 «а»; детского сада МБДОУ «Детский сад №2» с. Усть-Кулом по адресу: 168060, Республика Коми, Усть-Куломский район, с. Усть-Кулом, ул. Советская, д. 47; здания кухни детского сада МБДОУ «Детский сад №2» с. Усть-Кулом по адресу: 168060, Республика Коми, Усть-Куломский район, с. Усть-Кулом, ул. Пожесгодская, д. 16 «а»,

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с:

заведующим МБДОУ «Детский сад №2» с. Усть-Кулом Тимоховой Екатериной Александровной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) лиц, участвующих в проверке)



В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	На объекте защиты с массовым пребыванием людей - в здании детского сада (в с. Усть-Кулом, ул. Советская, д. 47) руководителем организации (заведующим МБДОУ «Детский сад №2» с. Усть-Кулом) не обеспечено наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	п. 30 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479.	25.04.2022 г.	
2.	В здании детского сада (в с. Усть-Кулом, ул. Советская, д. 47) пожарный пост (диспетчерская) не обеспечен средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	п. 56 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479.	25.04.2022 г.	
3.	В здании детского сада (в с. Усть-Кулом, ул. Советская, д. 47) на двери подвала не размещена информация о месте хранения ключа.	п. 18 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479.	25.04.2022 г.	
4.	В здании детского сада (в с. Усть-Кулом, ул. Советская, д. 47) дверь чердачного помещения не закрыта на замок.	п. 18 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479.	25.04.2022 г.	
5.	В здании детского сада (в с. Усть-Кулом, ул. Советская, д. 47) на остекленных дверях не предусмотрены защитные решетки до высоты не менее 1,2 м. с обеих сторон двери.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 33; Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 89, статья 4, статья 6; Свод правил «Эвакуационные пути и выходы» СП 1.13130.2020 п. 7.1.8; СНиП 2-08-	25.04.2022 г.	



		02-89* «Общественные здания и сооружения» п. 1.136.		
6.	В здании детского сада (в с. Усть-Кулом, ул. Советская, д. 47) на путях эвакуации (в коридоре №17 по БТИ возле кухни и в тамбуре №10 по БТИ) отсутствует аварийное освещение, в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.	п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479; Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 89, статья 4, статья 6; Свод правил «Эвакуационные пути и выходы» СП 1.13130.2020 п. 4.3.12; СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 6.22; СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение» п. 7.62; Свод правил «Естественное и искусственное освещение» СП 52.13330.2011 п. 7.105.	25.04.2022 г.	
7.	В здании детского сада (в с. Усть-Кулом, ул. Советская, д. 47) допускается закрывание и ухудшение видимости световых оповещателей, обозначающих эвакуационные выходы, и эвакуационных знаков пожарной безопасности (занавесками).	п. 37 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479.	25.04.2022 г.	
8.	В здании детского сада (в с. Усть-Кулом, ул. Советская, д. 47) линии электроснабжения помещений не имеют устройств защитного отключения, предотвращающих возникновение пожара.	Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 82 часть 4.	25.04.2022 г.	
9.	В помещении №15 по БТИ и в подвале здания детского сада (в с. Усть-Кулом, ул. Советская, д. 47) допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильников.	п. 35 подпункт «в» Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479.	25.04.2022 г.	
10.	В помещении кабинета №22 по БТИ здания детского сада (в с. Усть-Кулом, ул. Советская, д. 47) допускается эксплуатация электрических весов с поврежденным корпусом вилки.	п. 35 подпункт «б» Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479.	25.04.2022 г.	
11.	В здании детского сада (в с. Усть-Кулом, ул. Советская, д. 47) допускается эксплуатация электропроводов и кабелей с видимыми нарушениями изоляции, а именно в помещениях (в том числе в открытых распределительных коробках): спальни	п. 35 подпункт «а» Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479.	25.04.2022 г.	



	(№34 по БТИ), буфета (№33 по БТИ), умывальной (№32 по БТИ), кладовой (№8 по БТИ) и кладовой (№11 по БТИ).			
12.	Снаружи здания детского сада (в с. Усть-Кулом, ул. Советская, д. 47) на выходе из спальни (№34 по БТИ) и выходе из тамбура (№9 по БТИ) при высоте лестниц более 45 см не предусмотрены ограждения с поручнями.	п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479; Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 89, статья 4, статья 6; Свод правил «Эвакуационные пути и выходы» СП 1.13130.2020 п. 4.3.5; СНиП 2-08-02-89* п. 1.91, п. 1.93*.	25.04.2022 г.	
13.	На объекте защиты - в здании детского сада (в с. Усть-Кулом, ул. Советская, д. 47) правообладателем объекта защиты (МБДОУ «Детский сад №2» с. Усть-Кулом), не обеспечивается ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479.	25.04.2022 г.	
14.	В здании детского сада (в с. Усть-Кулом, ул. Советская, д. 47) при эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных выходов, на путях эвакуации: в коридоре (№4 по БТИ) и коридора (№30 по БТИ), допущено размещение (установка) мебели (скамеек), препятствующей безопасной эвакуации.	п. 27 подпункт «б» Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479.	25.04.2022 г.	
15.	В здании детского сада (в с. Усть-Кулом, ул. Советская, д. 47) при эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных выходов, на путях эвакуации: в тамбурах (№28 и №29 по БТИ), допущено размещение (установка) стульчика и обуви, препятствующих безопасной эвакуации.	п. 27 подпункт «б» Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479.	25.04.2022 г.	
16.	В здании детского сада (в с. Усть-Кулом, ул. Советская, д. 47) при эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных выходов, на путях эвакуации и эвакуационных выходах из здания: в спальнях (№1 и №34 по БТИ), допущено размещение (установка) мебели (кроватей), препятствующей безопасной эвакуации.	п. 27 подпункт «б» Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479.	25.04.2022 г.	



17.	В здании детского сада (в с. Усть-Кулом, ул. Советская, д. 47) ковер, уложенный на пути эвакуации поверх покрытия пола (в тамбуре №18 по БТИ) не закреплен к полу.	п. 31 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479.	25.04.2022 г.	
18.	На объекте защиты - в здании детского сада (в с. Усть-Кулом, ул. Советская, д. 47) руководителем организации (заведующим МБДОУ «Детский сад №2» с. Усть-Кулом) не обеспечено размещение знаков пожарной безопасности "Курение и пользование открытым огнем запрещено".	п. 11 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479.	25.04.2022 г.	
19.	В здании детского сада (в с. Усть-Кулом, ул. Советская, д. 47) руководителем организации (заведующим МБДОУ «Детский сад №2» с. Усть-Кулом) обеспечивает соблюдение проектных решений в отношении пределов огнестойкости строительных конструкций, не проводится не реже 1 раза в год проверка состояния огнезащитного покрытия деревянных конструкций крыши (над крыльцом на основном входе в здание детского сада) в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, с составлением акта (протокола) проверки состояния огнезащитного покрытия с указанием места (мест) с наличием повреждений огнезащитного покрытия, описанием характера повреждений (при наличии) и рекомендуемых сроков их устранения.	п. 13 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479.	25.04.2022 г.	
20.	В здании детского сада (в с. Усть-Кулом, ул. Советская, д. 47) деревянные конструкции крыши (над крыльцом на основном входе в здание детского сада) не подвергнуты огнезащитной обработке.	Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 58, статья 87, табл. 21 приложения, ст. 4, ст. 6; СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 7.1, п. 7.12*, п. 7.13; СНиП 2.01.02-85* «Строительные нормы и правила. Противопожарные нормы» п. 1.8; Свод правил СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» (утвержденный приказом МЧС России от 12.03.2020 № 151) п. 5.4.5; Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены	25.04.2022 г.	



		постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479) п. 13.		
21.	На объекте защиты - в здании детского сада (в с. Усть-Кулом, ул. Советская, д. 47) на установленные требованиями пожарной безопасности строительные конструкции по пределам огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности и заполнению проемов в них, примененные облицовочные и декоративно-отделочные материалы для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации не хранятся документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов.	п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479.	25.04.2022 г.	
22.	В здании детского сада (в с. Усть-Кулом, ул. Советская, д. 47) для покрытия пола на путях эвакуации в коридорах (№17, №4 и №30 по БТИ) применены материалы (линолеум поливинилхлоридный на нетканой основе) с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2, а именно применены материалы с группой горючести – Г4, группой воспламеняемости – В3, группой дымообразующей способности – Д3, группой токсичности продуктов горения – Т2, группой распространения пламени РП3 (согласно предоставленного сертификата соответствия №С-RU.ПБ06.В.00758).	п.13, п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479; Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 4, статья 6, статья 52, статья 133, статья 134, таблица № 28, таблица № 29.	25.04.2022 г.	
23.	В здании детского сада (в с. Усть-Кулом, ул. Советская, д. 47) на путях эвакуации, в коридорах и тамбурах для отделки стен и потолков применены материалы (эмали) с неустановленными показателями пожарной опасности (сертификат на них не представлен). Документация, подтверждающая класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности на указанные примененные строительные материалы на объекте защиты не хранятся (отсутствует).	п. 23, п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479; Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 4, статья 6, статья 52, статья 133, статья 134, таблица № 28.	25.04.2022 г.	
24.	В помещениях подкласса Ф1.1 здания детского сада (в с. Усть-	п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации,	25.04.2022 г.	



	Кулом, ул. Советская, д. 47) применены декоративно-отделочные материалы и покрытия полов с неустановленными показателями пожарной опасности (сертификат на них не представлен), за исключением покрытия полов линолеумом в приемных группах (№7 и №35 по БТИ). Документация, подтверждающая класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности на указанные примененные строительные материалы на объекте защиты не хранится (отсутствует).	утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479; Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 4, статья 6, статья 52, статья 133, статья 134.		
25.	В здании детского сада (в с. Усть-Кулом, ул. Советская, д. 47) руководителем организации (заведующим МБДОУ «Детский сад №2» с. Усть-Кулом) не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также не определен класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте, а именно: помещений (№14 и №15 по БТИ).	п. 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479.	25.04.2022 г.	
26.	К зданию детского сада (в с. Усть-Кулом, ул. Советская, д. 47) не обеспечен подъезд пожарных автомобилей по всей длине: со всех сторон.	п. 71 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479; Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 90, статья 4, статья 6; Свод правил «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» СП 4.13130.2013 п. 8.1.	25.04.2022 г.	
27.	На чердаке здания детского сада (в с. Усть-Кулом, ул. Советская,	Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регла-	25.04.2022 г.	



	д. 47) выход на кровлю не оборудован стационарной лестницей.	мент о требованиях пожарной безопасности» статья 90, статья 4, статья 6; Свод правил «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» СП 4.13130.2013 п. 7.5.		
28.	На объекте защиты с массовым пребыванием людей - в здании детского сада (в с. Усть-Кулом, ул. Пожегодская, д. 16 «а») руководителем организации (заведующим МБДОУ «Детский сад №2» с. Усть-Кулом) не обеспечено наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	п. 30 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479.	25.04.2022 г.	
29.	В здании детского сада (в с. Усть-Кулом, ул. Пожегодская, д. 16 «а») пожарный пост (диспетчерская) не обеспечен средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	п. 56 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479.	25.04.2022 г.	
30.	В здании детского сада (в с. Усть-Кулом, ул. Пожегодская, д. 16 «а») дверь чердачного помещения не закрыта на замок.	п. 18 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479.	25.04.2022 г.	
31.	Объект - здание детского сада (в с. Усть-Кулом, ул. Пожегодская, д. 16 «а») не обеспечен источниками наружного противопожарного водоснабжения для тушения пожаров, не обеспечивается требуемый по нормам расход воды на нужды пожаротушения (5 л/с и времени тушения пожара 3 часа).	Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 62, статья 68, статья 6, статья 4; Свод правил СП 8.13130 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности» пункт 4.1, пункт 5.2 таблица 2, пункт 5.17, пункт 10.2, пункт 10.3, пункт 10.4; СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» п. 2.13 таблица 6, п. 2.24, п. 9.29, п. 9.30.	25.04.2022 г.	
32.	В здании детского сада (в с.	Правила противопожарного режи-	25.04.2022 г.	



	Усть-Кулом, ул. Пожегодская, д. 16 «а») на остекленных дверях не предусмотрены защитные решетки до высоты не менее 1,2 м. с обеих сторон двери (эвакуационный выход в помещении №6 по БТИ).	ма в Российской Федерации п. 33; Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 89, статья 4, статья 6; Свод правил «Эвакуационные пути и выходы» СП 1.13130.2020 п. 7.1.8; СНиП 2-08-02-89* «Общественные здания и сооружения» п. 1.136.		
33.	В здании детского сада (в с. Усть-Кулом, ул. Пожегодская, д. 16 «а») при эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных выходов, на пути эвакуации между помещениями групповых (№8 и №9 по БТИ), допущено размещение (установка) кроватей, мебели, препятствующих безопасной эвакуации.	п. 27 подпункт «б» Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479.	25.04.2022 г.	
34.	В здании детского сада (в с. Усть-Кулом, ул. Пожегодская, д. 16 «а») руководителем организации (заведующим МБДОУ «Детский сад №2» с. Усть-Кулом) не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также не определен класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте, а именно: помещений складского назначения на верандах (№10 и №11 по БТИ).	п. 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479.	25.04.2022 г.	
35.	В здании детского сада (в с. Усть-Кулом, ул. Пожегодская, д. 16 «а») в полу на путях эвакуации на выходе из раздевалки (№7 по БТИ) на веранду (№11 по БТИ) и их помещения (№6 по БТИ) к эвакуационному выходу из здания в лестничные клетки (№20 и №52 по БТИ) в местах перепада высот устроены пандусы с уклоном более 1:6.	п. 27 подпункт «а» Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479; Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 89, статья 4, статья 6; Свод правил «Эвакуационные пути и выходы» СП 1.13130.2020 п. 4.3.5.	25.04.2022 г.	
36.	В здании детского сада (в с.	п. 54 Правил противопожарного	25.04.2022 г.	



	Усть-Кулом, ул. Пожегодская, д. 16 «а») руководителем организации (заведующим МБДОУ «Детский сад №2» с. Усть-Кулом) не организованы работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств, а именно: неисправен аккумулятор блока питания автоматической пожарной сигнализации (при отключенном электроснабжении здания прибор АПС показывает неисправность блока питания).	режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479.		
37.	На объекте защиты - в здании детского сада (в с. Усть-Кулом, ул. Пожегодская, д. 16 «а») правообладателем объекта защиты (МБДОУ «Детский сад №2» с. Усть-Кулом), не обеспечивается ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479.	25.04.2022 г.	
38.	В здании детского сада класса Ф1.1 (в с. Усть-Кулом, ул. Пожегодская, д. 16 «а») в помещении кладовки на веранде (№11 по БТИ) деревянные перегородки не отштукатурены или не покрыты огнезащитными красками или лаками.	Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 4, статья 6, статья 87; Свод правил СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» (утвержденный приказом МЧС России от 12.03.2020 № 151) п. 6.7.11; Строительные нормы и правила (СНиП 2.08.02-89*) «Общественные здания и сооружения» п. 1.14 *, таблица 1 примечание 2; Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 21.	25.04.2022 г.	
39.	В здании детского сада (в с. Усть-Кулом, ул. Пожегодская, д. 16 «а») допускается эксплуатация электроустановочных изделий (светильников) с поврежденными защитными пластиковыми корпусами.	п. 35 подпункт «б» Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479.	25.04.2022 г.	
40.	В здании детского сада (в с. Усть-Кулом, ул. Пожегодская, д. 16 «а») на пути эвакуации из помещений (№6 и №11 по БТИ) наружу здания отсутствуют знаки пожарной безопасности - световые оповещатели «Выход».	п. 23, п. 36 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479; НПБ 104-03 Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях п. 3.11, п. 4.1 табл. 1, п. 5.1	25.04.2022 г.	



		табл. 2; Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 4, статья 6, статья 84; Свод правил «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» СП 3.13130.2009 п. 5.3, п. 7, табл. 2, табл. 1.		
41.	На объекте защиты - в здании детского сада (в с. Усть-Кулом, ул. Пожегодская, д. 16 «а») руководителем организации (заведующим МБДОУ «Детский сад №2» с. Усть-Кулом) не обеспечено размещение знаков пожарной безопасности "Курение и пользование открытым огнем запрещено".	п. 11 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479.	25.04.2022 г.	
42.	К зданию детского сада (в с. Усть-Кулом, ул. Пожегодская, д. 16 «а») не обеспечен подъезд пожарных автомобилей по всей длине: со всех сторон.	п. 71 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479; Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 90, статья 4, статья 6; Свод правил «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» СП 4.13130.2013 п. 8.1.	25.04.2022 г.	
43.	На территории у здания кухни детского сада (в с. Усть-Кулом, ул. Пожегодская, д. 16 «а») с западной стороны (возле сарая) и с северо-восточной стороны здания кухни детского сада (с котельной) допускается использование противопожарного расстояния для складирования дров.	п. 65, п. 68 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479.	25.04.2022 г.	
44.	Деревянные конструкции (стропила и обрешетка) чердачного покрытия здания кухни детского сада (в с. Усть-Кулом, ул. Пожегодская, д. 16 «а») не подвергнуты огнезащитной обработке.	Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 58, статья 87, табл. 21 приложения, ст. 4, ст. 6; СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 7.1, п. 7.12*, п. 7.13; СНиП 2.01.02-85* «Строительные нормы и правила. Противопожарные нормы» п. 1.8; Свод правил СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» (утвержденный приказом МЧС России от	25.04.2022 г.	



		12.03.2020 № 151) п. 5.4.5; Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479) п. 13.		
45.	В здании кухни детского сада (в с. Усть-Кулом, ул. Пожегодская, д. 16 «а») линии электроснабжения помещений не имеют устройств защитного отключения, предотвращающих возникновение пожара.	Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 82 часть 4.	25.04.2022 г.	
46.	В здании кухни детского сада (в с. Усть-Кулом, ул. Пожегодская, д. 16 «а») помещения не защищены (не оборудованы) соответствующими автоматическими установками пожарной сигнализации.	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6; Свод правил «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности» (утвержденный приказом МЧС России от 20.07.2020 № 539) п. 4.4, п. 4.8, табл. 1, табл. 3; Нормы пожарной безопасности (НПБ 110-03) «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» п. 4, табл. 1, табл. 3.	25.04.2022 г.	
47.	В здании кухни детского сада (в с. Усть-Кулом, ул. Пожегодская, д. 16 «а») отсутствует соответствующая система оповещения людей о пожаре.	Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 4, статья 6, статья 84; Свод правил «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» СП 3.13130.2009 п. 7, табл. 2, табл. 1, п. 4.8; Нормы пожарной безопасности НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях» п. 3.1, п. 3.22, табл. 1, табл. 2;	25.04.2022 г.	
48.	На объекте защиты - в здании кухни детского сада (в с. Усть-Кулом, ул. Пожегодская, д. 16 «а») руководителем организации (заведующим МБДОУ «Детский сад №2» с. Усть-Кулом) не обеспечено размещение знаков пожарной безопасности "Курение и пользование открытым огнем запрещено".	п. 11 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479.	25.04.2022 г.	



49.	В здании кухни детского сада (в с. Усть-Кулом, ул. Пожегодская, д. 16 «а») дверь чердачного помещения не закрыта на замок.	п. 18 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479.	25.04.2022 г.	
50.	В здании кухни детского сада (в с. Усть-Кулом, ул. Пожегодская, д. 16 «а») для помещений категорий В1 - В4 пожарной опасности не предусмотрен запас песка 0,5 куб. метра на каждые 500 кв. метров защищаемой площади.	п. 411 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479.	25.04.2022 г.	
51.	В помещении котельной (№1 по БТИ) здания кухни детского сада (в с. Усть-Кулом, ул. Пожегодская, д. 16 «а») на окне установлена глухая решетка.	п. 16 подпункт «г» Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479.	25.04.2022 г.	
52.	В здании кухни детского сада (в с. Усть-Кулом, ул. Пожегодская, д. 16 «а») в полу на пути эвакуации (в помещении коридора №4 по БТИ) устроен порог, допущен перепад высот менее 0,45 м.	п. 27 подпункт «а» Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479; Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 89, статья 4, статья 6; Свод правил «Эвакуационные пути и выходы» СП 1.13130.2020 п. 4.3.5.	25.04.2022 г.	
53.	В здании кухни детского сада (в с. Усть-Кулом, ул. Пожегодская, д. 16 «а») руководителем организации (заведующим МБДОУ «Детский сад №2» с. Усть-Кулом) или иным должностным лицом, уполномоченным руководителем организации (заведующим МБДОУ «Детский сад №2» с. Усть-Кулом), не определен порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта, при этом такие работы не проводятся не реже 1 раза в год с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	п. 43 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479.	25.04.2022 г.	
54.	В здании кухни детского сада (в с. Усть-Кулом, ул. Пожегодская, д. 16 «а») руководителем организации (заведующим МБДОУ «Детский сад №2» с. Усть-Кулом) не обеспечено категорирование по взрывопожарной и	п. 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479.	25.04.2022 г.	



	пожарной опасности, а также не определен класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте (помещения котельной).			
55.	Противопожарное расстояние от здания кухни детского сада (в с. Усть-Кулом, ул. Пожегодская, д. 16 «а») до деревянного дощатого сарая (дровяника), расположенного с западной стороны (от здания кухни детского сада), не соответствует нормативным требованиям пожарной безопасности и составляет менее 12 метров.	Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 4, статья 6, статья 69; Свод правил «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» СП 4.13130.2013 п. 4.3, п. 4.15, таблица 1; Строительные нормы и правила 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» приложение 1 табл. 1.	25.04.2022 г.	
56.	В здании кухни детского сада (в с. Усть-Кулом, ул. Пожегодская, д. 16 «а») высота эвакуационного выхода, ведущего из помещения котельной (№1 по БТИ) наружу здания, не соответствует нормативным требованиям и составляет в свету менее чем 1,9 метров (составляет 1,65 м.).	п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479; СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 6.16; Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 4, статья 6, статья 53; Свод правил «Эвакуационные пути и выходы» СП 1.13130.2020 пункт 4.2.18.	25.04.2022 г.	
57.	В отношении здания кухни детского сада (в с. Усть-Кулом, ул. Пожегодская, д. 16 «а») руководителем организации (заведующим МБДОУ «Детский сад №2» с. Усть-Кулом) или иным должностным лицом, уполномоченным руководителем организации (заведующим МБДОУ «Детский сад №2» с. Усть-Кулом), не утверждена инструкция о мерах	п. 2 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479.	25.04.2022 г.	



пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима в Российской Федерации, с учетом специфики взрывопожароопасных и пожароопасных помещений в указанном здании.			
--	--	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор отделения надзорной деятельности  
и профилактической работы Усть-Куломского района  
управления надзорной деятельности Главного управления  
МЧС России по Республике Коми Копылов А.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



« 28 » мая 20 21 г.

Предписание для исполнения получил (а):

заведующий МБДОУ «Детский сад №2» с. Усть-Кулом  
Тимохова Е.А.

(должность, фамилия, инициалы)

« 28 » мая 20 21 г.